

---

**АО «РЕСУРС»**

---

Корректировка инвестиционной программы  
на 2022 г.  
АО «Ресурс»

Технико-экономическое обоснование

---



КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
АО «РЕСУРС»

Перечень инвестиционных проектов АО «Ресурс»

Наименование объекта	Основание для выполнение проекта	Заявитель	Заявленн ая мощ- ность, МВт	Сроки исполнения	Сроки Финан- сирования	Стадия выполнения
Проектные работы, демонтаж существующей подстанции. Реконструкция подстанции (утепленные блочные подстанции киоскового типа из сэндвич панелей) №5 (новая) ул Коминтерна г. Гаврилов-Ям	Неудовлетворите льное состояние здания и оборудования трансформаторн ой подстанции	-	0,25	2022	2022	2022



## Необходимость корректировки инвестиционной программы

Основной целью корректировки инвестиционной программы АО «Ресурс» ставит задачу обеспечения надежности энергоснабжения потребителей.

ЗТП №5 ул. Коминтерна г. Гаврилов-Ям введена в эксплуатацию в 1965 году. В настоящее время ЗТП №5 является источником электроснабжения потребителей по адресам: ул. Кольцова, Лесная, Коминтерна, К. Маркса, Овражная, Сосновый бор, Коминтерна, Фрунзе, Союзная, Лермонтова, Пугачева, Ломоносова г. Гаврилов-Ям. Основная нагрузка приходится на жилой сектор. Современное электроснабжение жилого сектора характеризуется значительным ростом электрической нагрузки и высокими требованиями к надежности. Электрооборудование установленное в ЗТП №5 выработало свой ресурс и работает на пределе возможностей.

ЗТП №5 г. Гаврилов-Ям:

- Срок эксплуатации превышает 25 лет,
- Имеет высокую степень износа,
- Устаревший конструктив не соответствует современным нормам,
- Не безопасна в эксплуатации, (разрушен пол в РУ 0,4кВ, и трансформатора, имеются следы разрушения бетонных перекрытий крыши ЗТП, что представляет опасность для обслуживающего персонала)
- Не обеспечивает дальнейшего роста сети,
- Имеет высокие потери.

ЗТП №5 г. Гаврилов-Ям не соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭ, не отвечает требованиям по надежности и качеству э.снабжения потребителей, безопасности для обслуживающего электротехнического персонала АО «Ресурс».

Реконструкция КТП №3 ул. Садовая с. Великое будет включена в инвестиционную программу 2025-2028 гг. на 2025 год.